Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

СОГЛАСОВАНО
Министр топлива и энергетики Республики Тыва
_____ / Р.В. Кажин-оол
(подпись) (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО
Директор филиала АО "СО ЕЭС" Красноярское РДУ
_____ / В.В. Смирнов
(подпись) (Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор - первый заместитель генерального директора АО "Тываэнерго"
_____ / К.Б. Сагаан-оол
(подпись) (Ф.И.О.)

ГРАФИК
ограничения режима потребления электрической мощности на 20 17 /20 18 гг.
по АО "Тываэнерго" на территории Республики Тыва

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	*ф. 1-04, район г. Ак-Довурак*	*ПС 220/110/35/6 кВ Ак-Довурак*	2									
2	*ф. 33-06, п. Кызыл-Мажалык, быт*	*РП-10 Мясокомбинат ПС 220/110/35/6 кВ Ак-Довурак*	1,5									
3	*ф. 11-01, правый берег г. Кызыл, дачи*	*ПС 110/35/10 кВ Городская*		3,1								
4	*ф. 4-02, район г. Чадан*	*ПС 220/110/10 кВ Чадан*		0,8								
5	*ф. 20-03, район г. Кызыла, быт*	*ПС 220/110/35/10 кВ Кызылская*			2,4							
6	*ф. 28-03, район п. Хандагайты, ЦКБ*	*ПС 110/10 кВ Хандагайты*			1,1							
7	*ф. 11-15, район г. Кызыл, 1 сек РП-6*	*ПС 110/35/10 кВ Городская*				2,4						
8	*ф. 3-03, п. Сарыг-Сеп, ЦКБ*	*ПС 110/10 кВ Сарыг-Сеп*				1,3						
9	*ф.11-06, район г. Кызыла, быт*	*ПС 110/35/10 кВ Городская*					2,8					
10	*ф. 15-01, с. Самагалтай, ЦКБ*	*ПС 35/10 кВ Самагалтай*					0,9					
11	*ф. 13-08, п. Межегей, быт*	*ПС 110/35/10 кВ Бай-Хаак*						0,3				

12	*ф. 5-03, п. Арыг-Узю, быт*	*ПС 110/35/10 кВ Арыг-Узю*						0,2				
13	*ф. 16-01, п. Бай-Даг, п. Морен, быт*	*ПС 35/10 кВ Эрзин*						0,4				
14	*ф. 6-04, п. Кочетово, Шанган, Чал-Кежик, быт*	*ПС 110/10 кВ Элегест*						0,4				
15	*ф. 42-02, п. Сукпак, быт*	*ПС 110/10 кВ КОС*						1,21				
16	*ф. 7-02, с. Сайлыг, быт*	*ПС 110/6/10 кВ Хову-Аксы*							1,3			
17	*ф. 40-08, г.Туран, быт*	*ПС 220/35/10 кВ Туран*							0,65			
18	*ВЛ 35 кВ Т-21, Верхне-Усинск, быт*	*ПС 220/35/10 кВ Туран*							0,25			
19	*ВЛ 35 кВ Т-22, Верхне-Усинск, быт*	*ПС 220/35/10 кВ Туран*							0,4			
20	*ф. 16-02, район с. Эрзин*	*ПС 35/10 кВ Эрзин*							0,8			
21	*ф. 33-07, п. Шекпээр, быт*	*РП-10 Мясокомбинат ПС 220/110/35/6 Ак-Довурак*								0,4		
22	*ф. 33-09, п. Аксы-Барлык, быт*	*РП-10 Мясокомбинат ПС 220/110/35/6 Ак-Довурак*								0,7		
23	*ф. 6-02, район с. Элегест*	*ПС 110/10 кВ Элегест*								0,23		
24	*ф. 10-13, район г. Кызыла*	*ПС 110/10 кВ Южная*								2,42		
25	*ф. 24-02, район п. Чаа-Холь, быт*	*ПС 35/10 кВ Чаа-Холь*									0,5	
26	*ф. 36-11, район г. Кызыл,*	*ПС 110/10 кВ Западная*									0,7	
27	*ф. 36-15, район г. Кызыл,*	*ПС 110/10 кВ Западная*									0,31	
28	*ф. 36-19, район г. Кызыл,*	*ПС 110/10 кВ Западная*									0,7	
29	*ф. 19-09, п. Усть-Элегест, Ретранслятор*	*ПС 110/10 кВ Кирпичный завод*									0,41	
30	*ф. 15-03 п. Берт-Даг, быт*	*ПС 35/10 кВ Самагалтай*									0,2	
31	*ф. 10-05 г. Кызыл ул. Пушкина*	*ПС 110/10 кВ Южная*									0,5	
32	*ф. 7-06, п. Ак-Тал, Хольчук, быт*	*ПС 110/6 кВ Хову-Аксы*										0,2
33	*ф. 16-04, МНР*	*ПС 35/10 кВ Эрзин*										0,6
34	*ф. 19-05, угольный разрез*	*ПС 110/10 кВ Кирпичный завод*										0,2
35	*ф. 19-07, угольный разрез*	*ПС 110/10 кВ Кирпичный завод*										0,2

36	*ф. 5-04, район п. Арыг-Узю, быт*	*ПС 110/10 кВ Арыг-Узю*										0,3
37	*ф. 14-03, п. Сой, Владимировка, быт*	*ПС 110/35/10 кВ Балгазын*										0,39
38	*ф. 14-04, п. Балгазын, быт*	*ПС 110/35/10 кВ Балгазын*										0,34
39	*ф. 14-02, п. Балгазын, быт*	*ПС 110/35/10 кВ Балгазын*										0,33
40	*ф. 28-05, п. Чаа-Суур, Торгалыг, в.часть*	*ПС 110/10 кВ Хандагайты*										0,31
41	*ф. 24-03, п. Чаа-Холь, быт*	*ПС 35/10 кВ Чаа-Холь*										0,71
42	*ф. 24-05, п. Чаа-Холь, быт*	*ПС 35/10 кВ Чаа-Холь*										0,54
	наименование энергоузла (энергорайона)											
			3,5	3,9	3,5	3,7	3,7	2,51	3,4	3,75	3,32	4,12
		итого:	3,5	7,4	10,9	14,6	18,3	20,81	24,21	27,96	31,28	35,4

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-47° С)

Заместитель генерального
директора по техническим
вопросам- главный инженер
АО "Тываэнерго" / В.П. Сатриванов/