

СОГЛАСОВАНО

Директор филиала ОАО «СО ЕЭС»
Красноярское РДУ

В.В. Смирнов

« 9 » 09 » 2014г

УТВЕРЖДАЮ

И.о. управляющего директора-
первого заместителя генерального
директора ОАО «Тывазэнерго»

В.В. Иванов

« 30 » 09 » 2014г

ПЕРЕЧЕНЬ

Потребителей, отключаемых с центров питания, при несоблюдении заданных объемов графика временных отключений потребления на 2014/2015г по ОАО «Тывазэнерго» на территории Республика Тыва

№ пп	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Отключение с центров питания	Отключаемая мощность по графику	Суммарная отключаемая мощность по вводу, МВт	Аварийная бронь
1	2	3	4	5	6	7	8
1	с. Суг-Аксы	ПС 220/110/10 кВ «Чадан»	С-453	-	1,0	1,0	-
2	Часть г.Чадан жилой сектор	ПС 220/110/10 кВ «Чадан»	4-10	В 2,3АТ-10 кВ	0,67	1,36	-
3	с. Хайыракан, жилой сектор	ПС 220/110/10 кВ «Чадан»	4-03	В 1АТ-10 кВ	0,2	1,97	-
4	п. Баян-Тала, с. Теве-Хая	ПС 220/110/10 кВ «Чадан»	4-04		0,4		-
5	с. Хондергей	ПС 220/110/10 кВ «Чадан»	4-05		0,1		-
6	с. Чыраа-Бажы, с. Хорум-Даг, с. Чыргак, с. Шеми, с. Дон-Терезин	ПС 220/110/35/6 кВ «Ак-Довурак»	Т-31	В 2Т-35 кВ	0,8	6,84	-
7	п. Тээли, с. Эрги-Барлыг, с. Степная		Т-32		2,8		-
8	г. Ак-Довурак жилой сектор	ПС 220/110/35/6 кВ «Ак-Довурак»	1-06	В 2Т-6 кВ	1,8	7,01	-
9	г. Ак-Довурак жилой сектор		1-10		2,7		-
10	с. Суг-Бажы, п. Шамбалыг, курорт «Чедер»	ПС 220/110/35/10 кВ «Кызылская»	Т-2	В 1Т-35 кВ	0,6	4,9	-
11	с. Зубовка, птицефабрика		Т-1		1,6		-
12	ОАО «Кызылская горнорудная компания»		Т-9		1,5		-
13	с.Черби, с. Кара-Хаак	ПС 220/35/10 кВ «Туран»	Т-5	В 1Т-35 кВ	0,6	1,1	-

График временного отключения потребления (МВт) на 2013/2014г по ОАО «Тывазэнерго» на территории Республики Тыва

14	с. Уюк, с. Сушь, жилой сектор, школа	ПС 220/35/10 кВ «Туран»	40-15	В 1Т-10 кВ	0,3	1,18	-
15	г. Туран, ЦРБ, жилой сектор		40-07		0,85		-
16	г. Туран д/сад, школа, жилой сектор		40-08	В 2Т-10 кВ	0,8	1,5	-
17	с. Ленинка		40-10		0,1		-
18	с. Шивилиг, с. Билялиг		40-12		0,1		-
19	г. туран жилой сектор		40-14		0,4		-
20	с. Найырал, МТФ		40-16		0,1		-
21	г. Кызыл жилой сектор, котельная, тувгаз	ПС 110/35/10 кВ «Городская»	11-07	В 1,4Т-10 кВ	1,7	10,9	-
22	г. Кызыл, аэропорт, крим.милиция		11-09		0,2		-
23	г. Кызыл жилой сектор, котельная, пром.зона		11-13	0,13	-		
24	г. Кызыл пром.зона		11-08	В 2,3Т-10кВ	0,1	11,2	-
25	г. Кызыл жилой сектор	ЦРП	Ф. 11	Ф. 11	1,7	-	-
26	п. Бай-Хакк, с. Дурген, с. Сосновка жилой сектор, школа, д/сад	ПС 110/35/10 кВ «Бай-Хаак»	13-02	В 1Т-10 кВ	0,78	2,45	-
27	РПБ ПС		13-04		0,1		-
28	с. Успенка		13-06		0,18		-
29	с. Балгазын жилой сектор	ПС 110/35/10 кВ «Балгазын»	14-04	В 1Т-10 кВ	0,47	1,82	-
30	с. Сой, с. Владимировка, с. Ильинка		14-03		0,5		-
31	п. Чыргаланды, п. Бер-Даг	ПС 35/10 кВ «Самагалтай»	15-03	В 1Т-10 кВ	0,5	1,74	-
32	с. Бельдыр-Арыг		15-04		0,26		-
33	с. Элегест, жилой сектор, школа, д/сад	ПС 110/10 кВ «Элегест»	6-02	В 1Т-10 кВ	0,25	0,55	-
34	П. Бурен-Хем, Кундустуг, 2 школы	ПС 35/10 кВ «Зубовка»	2-02	В 1Т-10 кВ	0,46	1,05	-
35	п. Кызыл-Тайга, с. Ишкин, с. Ийме	ПС 110/10 кВ «Сут-Холь»	17-01	В 1Т-10 кВ	0,3	1,63	-
36	с. Кара-Чыраа, Бора-Тайга, с. Ак-Даш, с. Алдын-Мадыр		17-02		0,64		-
37	с. Сарыг-Сеп школа, д/сад, с. Бояровка, с. Кок-Хаак	ПС 110/35/10 кВ «Сарыг-Сеп»	3-01	В 1Т-10 кВ	0,12	2,37	-
38	с. Даниловка, с. Усть-Бурень		3-04		0,3		-
39	с. Айвыган с. Дерзиг-Аксы		3-05		0,19		-
40	г. Шагонар, пром.зона	ПС 110/35/10 кВ «Шагонар»	8-05	В 1Т-10 кВ	1,4	3,59	-
41	с. Эйлиг-Хем		8-13		0,2		-
42	г. Шагонар пром.зона		8-03		0,1		-

График временного отключения потребления (МВт) на 2013/2014г по ОАО «Тывазнерго» на территории Республики Тыва

43	п. Арыг-Бажы		8-10	В 2Т-10 кВ	0,1	2,20	-
44	г. Шагонар жилой сектор, школа, д/сд		8-06		1,7		-
45	с. Арыскан	ПС 110/35/10 кВ «Арыг-Узю»	5-03	В 1Т-10 кВ	0,12	0,62	-
46	с. Арыг-Узю		5-04		0,3		-
47	п. Чаа-Холь жилой сектор, котельная, водозабор, КОВД.	ПС 35/10 кВ «Чаа-Холь»	24-03	В 1Т-10 кВ	0,86	1,99	-
48	п. Кызыл-Даг, с. Ак-Даш, п. Аймарлыг		24-04		0,2		-
49	п. Ак-Дуруг		24-05		0,62		-
50	п. Оо-Шынаа, МНР	ПС 35/10 кВ «Самагалтай»	Т-17	В Т-17	0,5	0,5	-
		ИТОГО:			32,4	69,47	

Собственниками данных объектов не разработаны и не согласованы с Обществом акты технологической и аварийной брони.

Заместитель генерального директора по
техническим вопросам – главный инженер



В.П. Сатриванов

Заместитель главного инженера по ОТУ-
начальник ЦУС



А.Г. Зеляков

